

Sistema de abastecimento de água do Itacolomi volta a operar gradativamente

Ainda não há um prazo para a regularização do abastecimento nos bairros afetados. O Sistema de Tratamento de Água do Itacolomi, localizado no bairro Pocinho, foi paralisado na madrugada do último sábado (22), devido ao rompimento da rede adutora. Diante disso, o fornecimento de água em grande parte da cidade teve que ser interrompido para que fosse possível solucionar o problema.

A equipe do SEMAE-OP (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto), trabalhou intensamente desde a manhã de sábado, quando ocorreu o incidente para que o sistema pudesse ser restabelecido rapidamente. Por se tratar de uma rede subterrânea, foi preciso, primeiramente, abrir uma vala de aproximadamente 15 metros de extensão com o auxílio de uma retroescavadeira. Em seguida, a parte que estava danificada foi removida e substituída por peças de aço. Este procedimento exigiu tempo e grande cautela por parte da equipe para que as peças pudessem ser instaladas com precisão.

Na noite de ontem (24), o problema foi sanado e o Sistema do Itacolomi voltou a operar gradativamente. Porém, ainda não há prazo para a regularização do abastecimento nos bairros afetados.

De acordo com o superintendente da autarquia, Wandeir José dos Santos, esta é uma situação difícil que exige paciência por parte de todos. “Sabemos o quanto este tipo de acontecimento gera transtornos, principalmente para população, mas infelizmente não conseguimos prever este tipo de incidente. Nossa expectativa agora é que o sistema volte a operar sem problemas e o abastecimento seja normalizado. Mas, para que isso aconteça, contamos com o apoio de toda a população para que tenha paciência e que continuem a fazer o uso consciente da água”.

O superintendente destacou ainda o importante apoio recebido por parte da empresa Hindalco, que contribuiu para que fosse possível garantir o abastecimento em locais que prestam serviços essenciais como o hospital, posto de saúde e escolas.